



Aalborg Universitet

AALBORG UNIVERSITY
DENMARK

Vejledning - Stemmebokse

Valglokaler og stemmerum

Sigbrand, Lone

Creative Commons License
Ikke-specificeret

Publication date:
2021

Document Version
Også kaldet Forlagets PDF

[Link to publication from Aalborg University](#)

Citation for published version (APA):

Sigbrand, L. (2021, jan. 26). Vejledning - Stemmebokse: Valglokaler og stemmerum. Institut for Byggeri, By og Miljø (BUILD), Aalborg Universitet. <https://sbi.dk/Pages/Vejledning-Stemmebokse.aspx?s=stemmebokse>

General rights

Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.


- Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
- You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
- You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal -

Take down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us at vbn@aub.aau.dk providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Stemmebokse

Opdateret 2021



Dette er BUILDs vejledning til, hvordan stemmerum/-bokse kan udføres, så de opfylder Vejledningen om afholdelse af Folketingsvalg.

Emne	Kilde	Type	Uddybning	OK?
Når kommunalbestyrelsen udpeger de bygninger/lokaler, der skal bruges under afstemningen, skal kommunalbestyrelsen i øvrigt tage hensyn til, at lokalerne så vidt muligt skal være tilgængelige for kørestolsbrugere og andre stærkt bevægelseshæmmede.	Vejl. om Folketingsvalg	Krav	Den fulde tekst i Vejledning om afholdelse af folketingsvalg kan læses på Retsinformation her	
Adgang uden trin til bygning og stemmelokale	SBi	Vejl.	Evt. dørtrin o.lign. reduceret til højst 2,5 cm	

Parkeringspladser til personer med handicap, tæt på indgang	SBi	Vejl.	P-pladser for personer med handicap oprettet max. 30 m fra indgangen til stemmelokalerne.
Lave rampehældninger til bygning og stemmelokale	SBi	Vejl.	Evt. ramper udført med hældning højst 1:20 (50 mm pr. m) og med vandret manøvreplads foran døre.
Tilstrækkelig dørbredde udefra og frem til stemmelokale	SBi	Vejl.	Fri passagebredde gennem døre frem til stemmelokale min. 0,77 m.
Letgående døre	SBi	Vejl.	Evt. dørpumper justeret til højst 25 N (omtrent som en vægt på højst 2,5 kg)
Mindst ét stemmerum med plads til 3 personer, heraf én kørestolsbruger.	Vejl. om Folketingsvalg	Krav	Den fulde tekst i Vejledning om afholdelse af folketingsvalg kan læses på Retsinformation her
Indvendig bredde af stemmerum min. 1,7 m	SBi	Vejl.	En kørestolsbruger har behov for ca. 0,7 m i bredden, og 2 tilfornordnede hver ca. 0,5 m
Hæve-/sænkebord på 90 x 60 cm	Vejl. om Folketingsvalg	Krav	Giver mulighed for at indstille bordet, så det passer til kørestolsbrugere
Fri benplads under bordplade	Vejl. om Folketingsvalg	Krav	Giver mulighed for at kørestolsbrugere kan komme ind under bordet med benene
Bordplade med mat overflade	Vejl. om Folketingsvalg	Vejl.	En mat overflade nedsætter eventuelle blændingsgener
Bordplade kan skråtstilles	Vejl. om Folketingsvalg	Vejl.	Gør det lettere at læse og afkrydse en stemmeseddel ved begrænset rækkevidde
Stemmerum forsynet med ikke-håndholdt lup, der kan forstørre mindst 4 gange	Vejl. om Folketingsvalg	Krav	Anvendes af svagtseende til tekstforstørrelse
Samlet dybde af stemmerum min. 1,5 m	SBi	Vejl.	Min. dybde for, at de fleste kørestolsbrugere kan være i boksen med evt. forhæng lukket bag sig